



01 PLANTA DE AR-CONDICIONADO
ESCALA: 1/75

02 PLANTA DE COBERTURA - LOCAÇÃO DE MAQ. ZONA 03
ESCALA: 1/75

LEGENDA - PONTOS AR-CONDICIONADO (SPLIT)

- ZONA 1 QTD. EVAPOR. 12.000 BTU: 19 un. QTD. EVAPOR. 32.000 BTU: 01 un.
- ZONA 2 QTD. EVAPOR. 12.000 BTU: 14 un. QTD. EVAPOR. 18.000 BTU: 02 un.
- ZONA 3 QTD. EVAPOR. 12.000 BTU: 08 un. QTD. EVAPOR. 18.000 BTU: 02 un.
- ZONA 4 QTD. EVAPOR. 12.000 BTU: 01 un. QTD. EVAPOR. 18.000 BTU: 01 un.

LEGENDA - PONTOS AR-CONDICIONADO (SPLIT)

- UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 12.000 BTU REF.: GREE ECO GARDEN INVERTER, TENSÃO: 220V DIM.: 84,5 X 28,9 X 20,9 cm - 42 un.
- UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 18.000 BTU REF.: GREE ECO GARDEN INVERTER, TENSÃO: 220V DIM.: 90 X 30 X 22,4 cm - 03 un.
- UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 32.000 BTU REF.: GREE ECO GARDEN INVERTER, TENSÃO: 220V DIM.: 135 X 32,6 X 23,3 cm - 02 un.
- UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 56.000 BTU REF.: PISO TETO INVERTER, TENSÃO: 220V DIM.: 182,8 X 34,5 X 82,8 cm - 09 un.

NOTA: ALCAR UNIDADES CONDENSADORAS DAS ZONAS 4 E 0 NA LAJE ACIMA DA CASA DE MÁQUINAS.

REVISÃO: REVISÃO DE JANELAS NOS ESPAÇOS CASA DE SÓM E BIBLIOTECA. RELOCAR VÃO DE PORTA DO DEPOSITO.

PROJETO: MARCEL FILIPE CADY DE JESUS CAU AT16602-0

PROPRIETÁRIO:

OBJ.: CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO INSTITUCIONAL

ENDEREÇO: GLEBA B, ESTRADA VICINAL, S/N, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BAHIA, CEP.: 43.850-000

CONTORNO: PLANTA BAIXA DE PONTOS DE AR-CONDICIONADO (SPLIT)

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

PROJETO: 23004-SSP-PROJETO EXECUTIVO-RO3.DWG DATA: JULHO 2024 ESCALA: 1/75

DESENHADOR: LAYS AGUIAR FILIPE CADY CAU AT166020

AV. ALPHAVILLE, EDIF. NATURA, Nº 855, ALPHAVILLE - SALVADOR

ALPHAVILLE - SALVADOR

ALPHAVILLE - SALVADOR